



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю
Управления надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

672038, Забайкальский край, г. Чита, ул. Красной звезды, 74 а

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Петровск-Забайкальскому,
Красночикийскому районам и г. Петровск-Забайкальский

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Пролетарская, 111 «А», с. Красный Чикой, Красночикийский район, Забайкальский край, 673060

тел./факс 8(30230) 2-11-29; адрес электронной почты: ond.chikoy@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении профилактического визита

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», а также с п. 11 (4) Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Петровск-Забайкальскому, Красночикийскому районам и г. Петровск-Забайкальский (далее - Отдел) запланировано проведение обязательного профилактического визита в отношении: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КРАСНОЧИКОЙСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "ЧЕРЁМУШКИ" ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ (ИНН 7509003455; ОГРН 1027500600852), осуществляющего деятельность по адресу: 673060, КРАЙ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ, РАЙОН КРАСНОЧИКОЙСКИЙ, СЕЛО КРАСНЫЙ ЧИКОЙ, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, 22,

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, ОГРН, ИНН)

в форме: беседы по месту осуществления деятельности

(место осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи)

с целью информирования о требованиях, предъявляемых к объекту надзора, соответствию объекта надзора критериям риска, об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении: ГУСО «ККЦСОН «Черемушки».

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)

исходя из отнесения к соответствующей категории риска.

Профилактический визит проводится в том числе в целях оценки соблюдения обязательных требований и предусматривает возможность проведения осмотра, отбора проб (образцов), истребования документов, испытания, инструментального обследования, экспертизы.

Прошу Вас обеспечить присутствие законного представителя при проведении профилактического визита.

Дата проведения профилактического визита «16» января 2024 г.

Срок проведения профилактического визита составляет 1 рабочий день.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Петровск-Забайкальскому,
Красночикийскому районам и г. Петровск-Забайкальский
майор внутренней службы Гласков Д.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица органа государственного
пожарного надзора)

(подпись)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. К-Григоровича, д. 37, г. Чита, Забайкальский край, 672090, т. 26-63-47, centr@megalink.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Петровск-Забайкальскому,
Красночикийскому районам и г. Петровск-Забайкальский

(наименование органа государственного пожарного надзора)

673060, Забайкальский край Красночикийский район, с. Красный Чикой,
ул. Пролетарская, 111 «А», каб. 2

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 1/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

ГУСО «ККЦСОН Черемушки»

(полное наименование юридического лица, фамилия имя, отчество, индивидуального предпринимателя)

Директору Матвеевой Н.В.

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

18 января 2024 года заместителем главного государственного инспектора по пожарному надзору по Петровск-Забайкальскому, Красночикийскому районам и г. Петровск-Забайкальский Гласковым Дмитрием Викторовичем проведен профилактический визит на объекте - ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КРАСНОЧИКОЙСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "ЧЕРЕМУШКИ" ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ (ИНН 7509003455; ОГРН 1027500600852), расположенного по адресу: Забайкальский край, Красночикийский район, с. Красный Чикой, ул. Советская, 22

имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,

наименование объекта надзора и его адрес)

Совместно с Директором ГУСО «ККЦСОН Черемушки» Матвеевой Н.В.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятий по надзору, а именно:

№ п.п.	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Проектная документация на системы пожарной сигнализации не соответствует фактической установке и монтажу средств	ч. 1 ст. 83 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о	25.02.2024 г.	

	обеспечения пожарной безопасности и системы пожарной сигнализации на объекте ГУСО ККЦСОН «Черемушки».	требованиях пожарной безопасности» (Далее - ФЗ № 123 п. 54 Постановление правительства № 1479 от 16.09.2020 г. «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»; (Далее – ПП № 1479		
2	В месте нахождения пожарного поста объекта приемно-контрольный прибор системы пожарной сигнализации и подводящие ток электрические провода смонтированы по горючему (выполненному из ДСП, ДВП) основанию.	П.п. «з» п. 35 ПП № 1479 от 16.09.2020 года	25.02.2024 г.	
3	В здании административного корпуса не обеспечено наличие пожарного поста в месте размещения приемно-контрольного прибора системы пожарной сигнализации	П. 56 ПП № 1479 от 16.09.2020 года, п. 1 ст. 83 ФЗ-123	25.02.2024 г.	
4	Руководитель организации не обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 ФЗ № 132 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.	П. 12 ПП № 1479 от 16.09.2020 года	25.02.2024 г.	
5	Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивает уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей	П.п «2, 4» п. 64 ПП № 1479 от 16.09.2020 года. п. 4.7 СП 3.13130.2009, п. 4.8 СП 3.13130.2009,	25.02.2024 г.	
6	Установленные речевые оповещатели в защищаемых помещениях не обеспечивают равномерное распределение звука	п. 4.7 СП 3.13130.2009	25.02.2024 г.	

6	Резервный источник питания не обеспечивает питанием ППКП в дежурном режиме в течении 24 часов плюс 1ч в тревожном режиме	п. 15.3 СП5.13130.2009	25.02.2024г
7	Не соответствует количество ИП в кабинетах директора, заместителя, специалиста по кадрам, бухгалтера	п. 13.3.2 СП 5.13130.2009	25.02.2024г
8	Расстояние от потолка до верхней части оповещателя менее 150 мм	п. 4.4 СП 3.13130.2009	25.02.2024г

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в февраля 2024 года.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Зам. главного гос. инспектора по пожарному надзору по Петровск-Забайкальскому, Красночуйскому районам и г. Петровск-Забайкальский майор внутренней службы Гласков Д.В.
(Должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 24 " января 2024 года

(подпись)

М.Л.П. *

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор Мамтеева Н.В.
(Должность, фамилия, инициалы)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«КРАСНОЧИКОЙСКИЙ
КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
«ЧЕРЁМУШКИ»
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ИНН 7509003455 ОГРН 1027500600852
673060, с. Красный Чикой, ул. Советская, 22.

Иск № 733
" 25 " февраля 2024 г.

Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы
по Петровск-Забайкальскому,
Красночикойскому районам
и г. Петровск-Забайкальский

ГУСО ККЦСОН «Черёмушки»
Забайкальского края

Информация об устранении нарушений требований пожарной безопасности

В соответствии с предписанием № 1/1/от 18.01.2024 года проведена следующая работа по устранению выявленных нарушений в ходе профилактического визита в ГУСО ККЦСОН «Черёмушки» Забайкальского края

№ п.п.	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	4.	5.
1	В месте нахождения пожарного поста объекта приемно-контрольный прибор системы пожарной сигнализации и подводящие ток электрические провода смонтированы по горючему (выполненному из ДСП, ДВП) основанию.	25.02.2024 г.	Выполнено
2	В здании административного корпуса не обеспечено наличие пожарного поста в месте размещения приемно-контрольного прибора системы пожарной сигнализации	25.02.2024 г.	Выполнено
3	Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивает уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей	25.02.2024 г.	Выполнено
4	Установленные речевые оповещатели в защищаемых помещениях не обеспечивают равномерное распределение звука	25.02.2024 г.	Выполнено

5	Резервный источник питания не обеспечивает питанием ППКП в дежурном режиме в течении 24 часов плюс 1ч в тревожном режиме	25.02.2024г	Выполнено
6	Не соответствует количество ИП в кабинетах директора, заместителя, специалиста по кадрам, бухгалтера	25.02.2024г	Выполнено
7	Расстояние от потолка до верхней части оповещателя менее 150 мм	25.02.2024г	Выполнено

В соответствии с предписанием не устранены в срок нарушения пункт 1 и пункт 4.

Причина неисполнения пункта 1 (Проектная документация на системы пожарной сигнализации не соответствует фактической установке и монтажу средств обеспечения пожарной безопасности и системы пожарной сигнализации на объекте ГУСО ККЦСОН «Черемушки») – отсутствие финансовых средств на оплату проектной документации. Планируемая дата исполнения – март 2024 г.

Причина неисполнения пункта 4 (Руководитель организации не обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 ФЗ № 132 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте) – сотрудник ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Забайкальскому краю, с которыми планируется заключение договора на оказание услуг, находится в очередном отпуске. Планируемая дата исполнения – март 2024 г.

Директор
ГУСО ККЦСОН «Черёмушки»
Забайкальского края

 Н.В. Матвеева

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«КРАСНОЧИКОЙСКИЙ
КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
«ЧЕРЁМУШКИ»
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ИНН 7509003455 ОГРН 1027500600852
673060, с. Красный Чикой, ул. Советская, 22,
тел.: 2-12-45

№ 154
"20" марта 2024 г.

Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы
по Петровск-Забайкальскому,
Красночикойскому районам
и г. Петровск-Забайкальский

ГУСО ККЦСОН «Черёмушки»
Забайкальского края


Информация об устранении нарушений требований пожарной безопасности

В соответствии с предписанием № 1/1/от 18.01.2024 года проведена работа по устранению выявленных нарушений в ходе профилактического визита в ГУСО ККЦСОН «Черёмушки» Забайкальского края

№ п.п.	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	4.	5.
1	Проектная документация на системы пожарной сигнализации не соответствует фактической установке и монтажу средств обеспечения пожарной безопасности и системы пожарной сигнализации на объекте ГУСО ККЦСОН «Черёмушки» Забайкальского края.	25.02.2024 г.	Выполнено. Проектная документация на монтаж пожарной сигнализации (Проектное бюро ИП Яковлева Ю.Я., акт о внесении изменений в проектную документацию)
2	Руководитель организации не обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 ФЗ № 132 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с	25.02.2024 г.	Выполнено Техническое заключение специалиста ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ

<p>обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.</p>	<p>№ 38 от 12.03.24 г</p>
---	---------------------------

Директор
 ГУСО ККЦСОН «Черёмушки»
 Забайкальского края

 Н.В. Матвеева

В соответствии с приказом № 11/1 от 18.01.2024 года проведена работа по устранению выявленных нарушений в ходе профилактического визита в ГУСО ККЦСОН «Черёмушки» Забайкальского края

№ п.п.	Место выявления нарушения	Срок устранения нарушения	Исполнено
1.	Конкретного места выявления нарушения	22.03.2024 г.	Выполнено
2.	Исполнено	22.03.2024 г.	Выполнено